



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE17.2080X
Certificate No.

产品名称 Name of Product	浮球液位计
型号及规格 Type of Product	Float-11 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
防爆标志 Marking	Ex ia II C T6 Ga
技术文件 Technical Documents	Q/JWFloat02-2017
图号 Drawing No.	Float-11.001
备注 Note (s)	本证书备注内容详见附录

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.4-2010

发给: 深圳计为自动化技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2022-04-14
Date of Expire:

发证日期: 2017-04-14
Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No.

CE17.2080X

1. 本安参数: U_i : 28V; I_i : 0.093A; P_i : 0.65W; C_i : 0uF; L_i : 0mH。
2. 产品使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$ 。
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。
4. 本证代表产品型号: Float-11 ①②③N④I⑤
 - ①: 接液材质 (导杆/浮球/过程连接): F (304)、S (316L);
 - ②: 精度: F ($\pm 5\text{mm}$)、T ($\pm 10\text{mm}$);
 - ③: 过程连接: TN (2" PT)、FA (法兰 DN50 PN40)、FB (法兰 DN80 PN40)、FC (法兰 DN50 PN16)、FD (法兰 DN80 PN16);
 - ④: 电缆入口: M (M20*1.5)、N (1/2NPT);
 - ⑤: 测量范围 (mm): L 注明导杆总长度 (测量范围 300mm~6000mm)。
5. 防爆合格证编号后缀 "X" 表示产品具有安全使用特殊条件: 表头外壳材质为铝合金, 必须防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险。
以下空白



石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>